



UWAGI

- doprecyzować poszczególne oddziały wodociągowe
- rozszerzyć plan o wykazanie linii sieci
- przedłożyć wodociągowe wytyczne techniczne z mapą sytuacyjno-wykonawczą; rys nr 1
- minimum odległość hydrantu od ściany budynku budynku min 5,0m
- minimum odległość wodociągu od obiektu i stropu ściek w stropowej ławie

LEGENDA

- 24p40 (gr) - strop dachu
- 24p40 (gr) - strop dachu
- 400 PE - zewnętrzna instalacja wodociągowa PE
- 450 PE - zewnętrzna instalacja wodociągowa PE

TEREN ITB			
Warszawa, ul. Ksawerów 21			
Nazwa projektu: REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ			
Nazwa wykonawcy: BZUT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ			
projektował	mgr inż. Roman Górecki	Nr upraw. i Popis: SI-327/88	Stadium: Brzoza
opracował	mgr inż. Sławomir Lipka		P.B.-W. Sanit. Skala
			Nr rys: 2