

Warszawa, dnia 13.09.2016

DO-250-21OM/16/KO

(numer postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na dostawę ścianek działowych w odporności ogniowej EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących.

W dniu 09.09.2016 wpłynęły pytania do ogłoszenia:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie wymiarowanie ścianek działowych.

Wymagany wymiar ścianek "d" , "e" , "f" przekracza wymiar objęty Państwa aprobatą dla systemu ścianek działowych **XXXXXXXXXXXX** czyli ponad 4metry. Proszę o wyjaśnienie, czy mają to być ścianki działowe i czy ma pozostać taki wymiar jak w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2

Wykonanie przegród o odporności ogniowej w systemie fasadowym.

Istnieje możliwość wykonania ścian w postaci systemu fasadowego **XXXXXXXXXXXX** w odporności ogniowej EI 30 (bez aprobaty - nie wymagana a Państwo wymagają aprobaty), niemożliwe jednak jest w systemie fasadowym zastosowanie obustronnych wzmocnień.

Pytanie 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy mają być wykonane ścianki działowe i tym samym zmienicie Państwo wymiar wysokości konstrukcji do wymiaru objętego Państwa Aprobata techniczną, czy też ma być wykonana w systemie fasadowym ze wzmocnieniami tylko po wewnętrznej stronie?

Komentarz: w pytaniach celowo zamazano użyte przez pytającego nazwy własne systemów.

Odpowiedź na pytania:


Poniższa odpowiedź dotyczy wszystkich trzech pytań.

Ścianki działowe w wymiarach określonych w ogłoszeniu są przeznaczone do badań prowadzonych w Instytucie a nie na potrzeby zastosowania w budownictwie.

Przedmiotem oferty mają być ścianki działowe wykonane w systemie charakterystycznym dla ścianek działowych a nie w systemie fasad.

Materiały użyte do wykonania i montażu przedmiotowych przeszklonych ścianek działowych muszą pochodzić z jednego systemu, który dla przegrody o wymiarach co najmniej 3x3 m posiada aprobatę ITB dla przegród o klasie odporności ogniowej EI30. Powinny być wykonane z takich samych profili z takimi samymi przeszkleniami, z czego 5 ścianek ma mieć dodatkowo obustronne wzmocnienia wykraczające poza użyty system - takie, które przewidziane byłyby dla ścianek o wysokości 6 m - identyczne dla wszystkich ścianek.

Wymiary podane w zapytaniu ofertowym oraz wszelkie inne założenia dotyczące konstrukcji nie zostaną zmienione.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

