

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 7.3 „*Ekspertyzy...*”, tj.:

1. braku wymaganej odporności ogniowej stalowej konstrukcji budynku – stalowe belki konstrukcji stropu nie zabezpieczone z powodu braku dostępu.
2. Braku wysunięcia ściany oddzielenia przeciwpożarowego na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub wykonania na całej wysokości ściany zewnętrznej pionowych pasów z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „*Ekspertyzą...*”.

Uzasadnienie

Spełnienie zaproponowanych powyżej jak i przewidzianych w "*Ekspertyzie...*" pozostałych rozwiązań technicznych, zapewni nie pogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym budynku.

Pouczenie

Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń.

Postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w pkt. 7.3 „*Ekspertyzy...*”. Pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. PROTECT T. Cisek i Wspólnicy S.j
ul. Rudnickiego 3A lok. 13 H
01-858 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
w Radomiu
3. a/a – 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mjr. iur. Andrzej Ratyński
Zastępca Komendanta