

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 28.04.2020 r

TO-250-12TA/20

Dotyczy postępowania na: **Wykonywanie robót remontowych w latach 2020/2022 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace budowlane, elektryczne, sanitarne i dekarские w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21.**

W zawiązku z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w dniach 26 i 27 kwietnia 2020 roku wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

Pytania dotyczą cz.2 – Roboty elektryczne.

Pytanie numer 1

W specyfikacji jest montaż rozdzielni RWK. W części elektrycznej nie ma schematu. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Rozdzielnia naścienna RWK ma funkcjonalnie zasilać wg potrzeb dodatkowe obwody klimatyzacji, nawilżacza, osuszacza lub wentylacji . Proszę uwzględnić do wyceny montaż obudowy naściennej, w środku 2 x 12 modułów z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w wyposażeniu rozłącznik FR303 40A. Wyposażenie rozdzielni będzie montowane przez służby techniczne Zamawiającego.

Pytanie numer 2

Jak wysoka jest hala laboratoryjna?

Odpowiedź:

Hala do wysokości 4,5 m (strop).

Pytanie numer 3

Kto zajmuje się przenoszeniem lub wynoszeniem sprzętu laboratoryjnego?

Odpowiedź:

Służby techniczne Zamawiającego.

Pytanie numer 4

Czy obiekt będzie czynny?

Odpowiedź:

Obiekt/y będą czynne, natomiast pomieszczenia w których prowadzone będą prace, w uzgodnieniu z Użytkownikiem będą czasowo wyłączone z funkcjonowania, całkowicie lub częściowo.

Pytanie numer 5

Proszę określić kategorię punktów LAN?

Odpowiedź:

Kategoria 5A.

Pytanie numer 6

Jakie będzie zakończenie po drugiej stronie przewodu?

Odpowiedź:

Przewody sieci LAN w szafie dystrybucyjnej zakończone gniazdem RJ45 w istniejącym panelu.

Pytanie numer 7

Korytka o szer. 100 mają być metalowe czy PCV?

Odpowiedź:

Korytka o szer.100 metalowe.

Pytanie numer 8

Gniazda i wyłączniki w wersji podtynkowej czy natynkowej?

Odpowiedź:

Proszę do wyceny przyjąć wersję podtynkową.

Pytanie numer 9

Proszę podać ilość lumenów dla poz. 16 przedmiaru.

Odpowiedź:

Poz.16 Oprawy 2 x 4000 lumenów.

Pytanie numer 10

Proszę o potwierdzenie typu oprawy. Wg przedmiaru: - świetlówkowa, - 2X36W, - min. IP54.

Odpowiedź:

Potwierdzamy typ oprawy ujęty w przedmiarze w poz. 29.

Wprowadzona tym pismem zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić wprowadzoną zmianę.

Z poważaniem

Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Zastępcę Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr Joannę Krzemińską w dniu 28.04.2020 r.