

Budynek nie został wyposażony w DSO. System ten nie jest wymagany.

6.14. Stałe urządzenia gaśnicze

W budynku nie występują stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia te nie są wymagane.

6.15. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek zostanie wyposażony jest w gaśnice proszkowe przenośne typu ABC spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gaśnice śniegową 5dm³ przy rozdzielni elektrycznej.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach przypadać na każde 100m² powierzchni strefy pożarowej w budynku w części handlowej nie chronionej tryskaczami oraz na 300m² powierzchni chronionych tryskaczami i w garażu.

6.16. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20l/s. Ilość ta zapewniona będzie przez hydranty zewnętrzne HP80 nadziemne zlokalizowane w odległości od budynku zgodnej z wymaganiami przepisów w tym zakresie.

6.17. Drogi pożarowe

Drogę pożarową dla budynku stanowiła będzie ul. Przemysłowa przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku. Możliwość zawracania zostanie zapewniona poprzez wjazd na teren wewnętrzny wokół hali.

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa