

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(w przetargu nieograniczonym / negocjacjach bez ogłoszenia / zapytaniu o cenę)

Instytut Techniki Budowlanej
 ul. Filtrowa 1
 00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2010r.

Do:
 Wykonawcy
 wg rozdzielnika

DO-250-21TM/10
 (numer postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów ściennych inwerterowych typu Split w pomieszczeniach UPS na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

KLIMA BUD Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin, J. Miareczko, G. Wójcik J. Wójcik, s.j. 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 40a
 Cena oferty brutto: 33 964,80 PLN (100 pkt.)

2. Wykaz złożonych ofert wraz z cenami i punktacją:

- a) PHU Azada Agnieszka Juchimiuk, 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 54/2 .
 Cena oferty brutto: 50 573,88 PLN (67,16 pkt.)
- b) DTS SERWIS, 95-200 Pabianice, ul. 20 Stycznia 30
 Cena oferty brutto: 53 558,00 PLN
- c) KLIMA BUD Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin, J. Miareczko, G. Wójcik J. Wójcik, s.j. 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 40a
 Cena oferty brutto: 33 964,80 PLN (100 pkt.)
- d) REFLEKS-CHŁODNICTWO, 05-120 Legionowo, ul. Sienkiewicza 19,
 Cena oferty brutto: 48 838,84 PLN (69,54 pkt.)
- e) KLIMA- TECH S.C., ul. Arbusowa 37, 02-747 Warszawa,
 Cena oferty brutto : 34 160,00 PLN (99,43 pkt.)
- f) Instalatorstwo Elektryczne Klimatyzacja i Wentylacja, Czesław Grzyb, 01-926 Warszawa,
 ul. P. Nerudy 4 m. 41,
 Cena oferty brutto: 42 675,60 PLN (79,59 pkt.)
- g) KLIMA-BYTOM S.J., J. Szczerba, R. Szczerba, 41-909 Bytom, ul. Adamka 1.
 Cena oferty brutto: 25 660,87 PLN
- h) ASKO s.c. KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO 00-634 Warszawa ul. Jaworzyńska 9 m.7
 Cena oferty brutto: 45 662,16 PLN (74,38 pkt.)

3. Odrzucono oferty następujących Wykonawców:

- a) DTS SERWIS, 95-200 Pabianice, ul. 20 Stycznia 30
 Uzasadnienie: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Oferowane klimatyzatory są niezgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ) - zaoferowano jednostkę wewnętrzną urządzenia klasy C wobec wymaganej klasy A oraz jednostkę zewnętrzną o zakresie temperatury pracy w trybie chłodzenia od -10°C do +43°C przy wymaganym zakresie od -15°C do +46°C.
- b) KLIMA-BYTOM S.J., J. Szczerba, R. Szczerba, 41-909 Bytom, ul. Adamka 1
 Uzasadnienie: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Oferowane klimatyzatory są niezgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ) - zaoferowano jednostkę zewnętrzną o minimalnej temperaturze pracy w trybie chłodzenia od -10°C przy wymaganej od -15°C.

4. Wykluczono następujących Wykonawców:

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Dziękuję za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Z poważaniem
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Organizacyjno-Administracyjnych
 mgr Joanna Krzemińska

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania niniejszego pisma.