

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego” znak **TO-250-02TA/19**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2018., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o:

- 1) Odrzuceniu ofert firm PLANETFAN z siedzibą w Imielinie oraz HTK-Went Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- 2) Unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż oferta z najniższą ceną, złożona przez Fabrykę Wentylatorów „FAWENT” S.A z siedzibą w Chełmie Śląskim, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Oferty firm: PLANETFAN z siedzibą w Imielinie oraz HTK-Went Polska Sp. z o.o. zostają odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodne z treścią SIWZ.

### Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z punktem 10.2 SIWZ: „*oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza „OFERTA” zamieszczonego w Rozdziale II.1 i załącznikami do niej.*”

Punkt 10.4 SIWZ stanowił: „*Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.*”

A.

Zamawiający żądał podania w treści Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do formularza „OFERTA”, podania nazw: typu, modelu i producenta oferowanych wentylatorów. Informacje te identyfikowały przedmiot świadczenia i jednocześnie służyły do oceny ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Tymczasem, zarówno Wykonawca PLANETFAN jak i HTK-Went Polska Sp. z o.o., nie wpisały do treści Formularza cenowego nazw, typów i producentów oferowanych wentylatorów (poza – w przypadku wykonawcy Planetfan – informacji o nazwie i typie wentylatora typu A). Informacje, identyfikujące świadczenia, nie wynikają również z żadnych innych dokumentów tworzących ww. oferty.

Ustawa Pzp ogranicza możliwość poprawienia, względnie uzupełnienia oferty, tylko w przypadku ziszczenia się okoliczności wskazanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp tj. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Ww. braki nie mogą być uznane za (oczywiste) omyłki a ponadto ich ewentualne uzupełnienie wpływa w sposób istotny na treść złożonej oferty.

Uznanie, uzupełnionych o nazwy dostarczanych wentylatorów formularzy cenowych, byłoby ponadto sprzeczne z zasadami równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

B.


Zamawiający żądał zachowania proporcji cenowej na poziomie 80/20 pomiędzy wartością dostawy a wartością montażu, co było wyraźnie uwidocznione zarówno w treści pouczenia zawartego w Formularzu cenowym („Wynagrodzenie za dostawę wentylatorów wraz z osprzętem, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowi 80% całkowitego wynagrodzenia, a za montaż 20% całkowitego wynagrodzenia”), jak i w Istotnych Postanowieniach Umowy kształtujących sposób rozliczeń się stron.

Tymczasem zarówno Wykonawca PLANETFAN jak i HTK-Went Polska Sp. z o.o tej proporcji nie zachowały. Wartości przyjęte przez tych Wykonawców uniemożliwiają potraktowanie wpisanych wartości jako omyłek, w szczególności oczywistych omyłek rachunkowych.

Uznanie uzupełnionego przez firmę HTK-Went Polska Sp. z o.o. Formularza cenowego o nowe ceny jednostkowe, nie wynikające z pierwotnie złożonej oferty, byłoby ponadto sprzeczne z zasadami równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie określonym w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, zawarte są w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający dziękuje za złożone oferty i zaprasza do złożenia ofert w niezwłocznie powtórzonym postępowaniu obejmującym przedmiotowy zakres.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
  
mgr Joanna Krzemińska

oznaczenie sprawy TO-250-02TA/19

**ITB : 525 500,00 PLN (netto) / 640 215,00 PLN (brutto)**

INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1  
tel. 22 625 04 71  
NIP 525 000 93 58  
Pieczęć zamawiającego

**Zbiorcze zestawienie ofert/ ofert-wstępnych\***

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto*	Okres gwarancji*
1.	PLANETFAN UL. Przemysłowa 5 41-407 Imielin	614 394,84 zł.	3 lata
2.	HTK-Went Polska Sp. z o.o. Ul. Chopina 13/3 30-047 Kraków	761 053,89 zł.	36 mies.
3.	FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” S.A. Ul. Techników 22 41-403 Chełm Śl.	1 742 172,00 zł.	2 lata

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
*A. Kurzeła*.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
14.02.2019  
.....  
(data i podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)