HALA LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH ITB

Stal S235JR
DzwK – Dźwigary kratownicowe
DzwL – Dźwigary łukowy
P–dz–1,2 – Płatwie kratownicowe pod rurociąg
P1÷P8 i P11 – płatwie C:200x80x7
P9 i P10 – płatwie C200
PU – belki usztywniające płatwie Cz200x80x7
St1÷St6 – stężenia dachowe L30x30x4

## UWAGI:

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności skonsultować z projektantem.
3. Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi i technologią producentów materiałów budowlanych. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych – skonsultować się z projektantem.
4. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty.

STAROSTWO POWIATOWE
W PŁOCKU
ul. Tadeusza Kościuszki 7
Zn.Dz.6220.2.2016

BIURO INŻYNIERSKIE – ANTOSIK
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

| | |
|---|---|
| Nazwa wdraż. obiektu: | INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Oddział Mazowiecki w Płońsku ul. Przemysłowa 2, 26-470 Płońsk dz. nr 1484/59 obręb: Płońsk |
| Temat projektu: | Budowa instalacji sufitu przeciwpożarowej typu „Sprinkler" przez zabezpieczenie istniejących przejść przez strefy pożarowe (ściany, konstrukcji i nawierzchni |
| Tytuł rysunku: | Schemat konstrukcji dachu |
| Faza projektu: | projekt budowlany |
| Projektował: | mgr inż. Ludomir Antosik |
| | dr inż. Mikołaj Suwalska–Antosik |
| Sprawdził: | dr inż. Jan Antosik |
| Branża: | Architektoniczno–konstrukcyjna |
| Data: | 29.08.2016 |
| Skala: | 1:100 |
| Nr rys. | AK–05 |
| Podpisy: | mgr inż. Ludomir Antosik Nr upr. 851/88 |
| | mgr inż. Mikołaj Suwalska–Antosik Nr upr. 851/88 |
| Data: | 29.08.2016 |

TOM II, CZ. 3 / 7