

## Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

---

Warszawa, dnia 29.05.2019 r.

Instytut Techniki Budowlanej  
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

**TO-250-21 TA/19**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


**„Dostawę i montaż z uruchomieniem suwnicy 5t wraz z wymianą szyn zasilających i regulacją torów jezdnych.”**

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

### **Pytanie nr 1:**

Mam pytanie odnośnie przetargu na dostawę suwnicy, a mianowicie chodzi mi o wysokość główki szyny i szerokość szyny.

W załączeniu rysunek: chodzi mi o wymiar A, oraz o wymiar z poziomu „0” do główki szyny.



011017.0

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Wymiar A: 53,27mm

Wymiar z poziomu "0" do główki szyny: 7,215m

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
*Joanna Krzenińska*  
mgr Joanna Krzenińska