

## Informacja o wpłynięciu pytań

---

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 22.05.2020 r

### **TO-250-12TA/20/KO**

Dotyczy postępowania na: „**Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń: klimatyzacyjnych, nawilżających, osuszających w obiektach ITB w Warszawie**”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 21 maja 2020 roku wpłynęło od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

#### **Pytanie numer 2**

Chciałbym uzyskać od Państwa informacje czy we wszystkich urządzeniach nawilżających zbiorniki na wodę są rozbieralne? Czy w przypadku nierozbieralnych zbiorników wymianę na nowy należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty czy będą one wymieniane w ramach dodatkowego zlecenia ?

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie we wszystkich urządzeniach nawilżających zbiorniki na wodę są rozbieralne. Zamawiający preferuje jednak (w razie konieczności), wymianę starych zbiorników na nowe zamiast ich czyszczenia. Przy kalkulacji ceny ryczałtowej nie należy uwzględniać materiałów eksploatacyjnych takich jak zawory czy zbiorniki na wodę.

Wprowadzona tym pismem zmiana jest wiążąca dla Wykonawców. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić wprowadzoną zmianę.

Z poważaniem

Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym przez Zastępcę Dyrektora  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
mgr Joannę Krzemińską w dniu 22.05.2020 r.