Nr obwodu					T01/01	T01/02	T01/03	T01/04	T01/05	T01/06	T01/07	T01/08	T01/09	T01/10	T01/11	T01/12
Nazwa obwodu	Zasilanie	Sygnalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć		Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne +stacja pogodowa	Klimatyzacja nr 1	Klimatyzacja nr 2	Klimatyzacja nr 3	Wentylacja + nagrzewnica	Ogrzewanie Moduł 1	Ogrzewanie Moduł 2	Ogrzewanie Moduł 3	Ogrzewanie Moduł 4	Gniazda 230V DATA czerwone przez UPS	
Moc [W]	13000				220	220	1700	1700	1700	1600	1500	1500	1500	2000	1500	
Prąd [A]	12,5				1.01	1.01	7.4	7.4	7.4	7.1	6.5	6.5	6.5	8.7	7.5	



Moc zainstalowana Pi = 17 kW
Moc zapotrzebowana Pz = 8,5 kW
Prąd I = 12,5 A

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TNS

ZK-LB

USŁUGI PROJEKTOWE
DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 604 166 167,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
www.wojtas-pracownia.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK LABORATORIUM
TYTUŁ RYSUNKU	**Tablica 400/230V T-LB** **Schemat zasadniczy i plan rozmieszczenia aparatury.**
	specjalność instalacje elektryczne — *podpis*
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż Artur Stanik
NUMER UPR. BUD.	upr. bud. nr SLK/1106/POOE/05
data sporządzenia	**maj 2024**

SKALA RYS. - - - -

NUMER RYS. **E-02.1**

REWIZJA R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

A3

Nr obwodu	T01/13	T01/14	T01/15	T01/16	T01/17	T01/18	T01/19
Nazwa obwodu	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	REZERWA	REZERWA
Moc [W]	1500	1500	1500	1500	1500		
Prąd [A]	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		

Tablica T-LB 230/400V





Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	3
Legrand	020075	XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 5R	1
Legrand	020275	XL3 DRZWI PŁASKIE METAL W900	1
Legrand	400408	MOD. BLOK ROZDZ. 125A 4x10 6M	1
Legrand	403353	WYŁ. S301 TX3 6000A B6 1P	3
Legrand	406467	ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P	1
Legrand	410919	P312 DX3 6000A B10 30MA 1P+N AC	2
Legrand	410921	P312 DX3 6000A B16 30MA 1P+N AC	9
Legrand	411013	P312 DX3 6000A C16 30MA 1P+N AC	6
Legrand	412273	OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 4P	1
Legrand	412523	STYCZNIK SM425 25A 2NO 230V	1
Legrand	412623	WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ301	1
Legrand	412902	PRZEŁĄCZNIK POJED. 32A 250V Z PKT. NEUTR.	1
Legrand	412934	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL. 230/400V	1

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TNS

USŁUGI PROJEKTOWE
DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 604 166 167,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
www.wojtas-pracownia.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK LABORATORIUM		
TYTUŁ RYSUNKU	**Tablica 400/230V T-LB** **Schemat zasadniczy i plan rozmieszczenia aparatury.**		
	specjalność instalacje elektryczne	*podpis*	*SKALA RYS.* - - - -
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż Artur Stanik		*NUMER RYS.* **E-02.2**
NUMER UPR. BUD.	upr. bud. nr SLK/1106/POOE/05		
data sporządzenia **maj 2024**	*NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH*		*REWIZJA* R 00