

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Pismo nr 2

Dotyczy postępowania: „**Budowa hali stalowej (etap II, część niska hali) – zabudowa estakady suwnicy przemysłowej poprzez zadaszenie i osłonę przestrzeni pracy oraz powierzchni składowej i montażowej na terenie działki o nr ewidencyjnym 1464/69 w Pionkach.**”

Działając w oparciu o art. 284 ust 2, w związku z art. 284 ust 1 ww. ustawy, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Proszę o załączenie do przetargu brakujących elementów dokumentacji dotyczących poniższych elementów oraz uściślenie opisów tych materiałów

- 1 – wykaz okien aluminiowych z podaniem parametrów - kolor, funkcja, wsp przenikania
- 2 – wykaz bram – z podaniem parametrów – kolor, wsp przenikania, sposób sterowania itd.
- 3 – opis świetlików – jaki przekrycie, wsp przenikania, czy NRO
- 4 – rodzaj blachy konstrukcyjnej na dachu
- 5 – płyty ściennie warstwowe – jaki rdzeń, grubość rdzenia kolor, rodzaj zamka
- 6 – opory bramowe – rysunek , materiał. W kosztorysie są 3 bramy a oporów bramowych 32szt – proszę o wyjaśnienie
- 7 – opończe materiały plandekowego – proszę o rysunek, rodzaj materiału, miejsce montażu
- 8 – rynny i rury spustowe – rodzaj i wielkość (parametry)

Odpowiedź 1:

W załączniku do odpowiedzi na pismo Zamawiający przekazuje skany kart materiałowych i atestów pochodzących z dokumentacji powykonawczej Etapu 1 – części wysokiej zabudowy. W części niskiej powinny być użyte materiały i wyroby analogiczne, o takich samych lub porównywalnych parametrach. Każdy z wbudowanych materiałów lub elementów musi uzyskać zatwierdzenie nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Parametry wyrobów takie jak barwa, faktura powierzchni i tym podobne powinny być dobierane z bieżącej produkcji wytwórców na podstawie porównania z uprzednio użytymi materiałami.

Ad. 1 – załącznik dokumentacyjny, kolor do roboczego zatwierdzenia,

Ad. 2 – bramy segmentowe z drzwiami, Zamawiający wymaga, aby użyte były bramy firmy Torsystem (w obiektach LBO zamontowano bramy jednego producenta – kompleksowy serwis), kolor do roboczego zatwierdzenia

Ad. 3 – załącznik dokumentacyjny

Ad. 4 – załącznik dokumentacyjny

Ad. 5 – załącznik dokumentacyjny, kolor do roboczego zatwierdzenia

Ad. 6 – załącznik dokumentacyjny, wysokość 1200mm, średnica 160mm, stopa 220x220mm, do każdej bramy należy użyć 4 odboje

Ad. 7 – załącznik dokumentacyjny, wymiary zewnętrzne wynikają z geometrii ściany bocznej, wymiary poszczególnych segmentów powinny wynikać z rozstawu rygli ściennych, mocowanie i okucie rozplanować po ostatecznym wykonaniu konstrukcji nośnej, kolor do roboczego zatwierdzenia, wytyczne dla wykonawcy na podstawie oględzin i obmiaru z natury.

Ad. 8 – załącznik dokumentacyjny, kolor do roboczego zatwierdzenia

Załącznik dokumentacyjny – folder „odpowiedzi na pytanie nr 1”

Niniejsze pismo nr 2 wraz z załącznikami stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.19OM.2024.