

STACJA GAZOWA

Schemat ideowy i wykaz armatury systemu grzewczego:

1. Zawór kulowy KH-150, DN 150,
2. Filtr gazu GF 4150, DN 150.
3. Manometr $\phi 80$, 0-400mbar z zaworkiem manometrycznym,
4. Czujnik ciśnienia gazu (min) LGW-50-A4-Y,
5. Zawór elektromagnetyczny MVD-2150, DN 150,
6. Układ kontroli szczelności zaworów VDK-200A-S02,
7. Czujnik ciśnienia gazu (max) LGW-500-A4-Y,

