

Informacja o wpłynięciu pytania

Instytut Techniki Budowlanej
ul.Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 30.10. 2014

DO-250-17 TA/14/KO

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Konkursu ofert na roboty budowlane:
„Wykonanie instalacji wody p-poż. i hydrantów pożarowych w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1 w Warszawie – cz.1 (bez hydroforni)”

Zamawiający informuje, iż wpłynęło od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

Pytanie nr 1


W kosztorysie w pozycji 34 jest taki nakład materiałowy jak: kołnierz Promastop-UniCollar - 36 szt. Kołnierz ten nie ma zastosowania w instalacjach z rur stalowych. Dodatkowo dodam, iż 1 szt. takiego kołnierza kosztuje w granicach 500-650 zł (co po przemnożeniu daje nam kwotę około 20 000,00 zł). W obliczu wartości całego kosztorysu (około 40 000,00 zł) kwota kołnierzy robi znaczącą różnicę w wartości robót. Uważam iż w pozycji 34 nie powinno być kołnierzy-nie są one potrzebne.

Odpowiedź (po konsultacji z projektantem):

Przejścia p-poż. przez ściany i stropy wykonać wg. rysunku „Szczegół zabezpieczenia przejść rur stalowych przez stropy i ściany dla 40mm<dn<150mm” na rys. nr 2 („Rzut piwnic i rozwinięcia instalacji p-poż”)

W poz. Nr 34 kosztorysu (uproszczonego i szczegółowego) **nie uwzględniać kołnierzy Promastop-UniCollar .**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzezińska

Pytanie